

Государственное унитарное предприятие города Москвы  
«Научно-исследовательский институт московского строительства  
«НИИМосстрой»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ27  
Свидетельство о включении в реестр № 176



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ГУП «НИИМосстрой»,  
канд. техн. наук

В.А. Устюгов

« 20 » мая 2011 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66**  
**по результатам испытаний**

по теме: «Исследование эксплуатационной стойкости цветной кладочной сухой смеси ТМ ПЛИТОНИТ, торговое название: ПЛИТОНИТ Цветная кладка, по ГОСТ 9.401-91 в течение 75 циклов с прогнозированием срока службы»

Договор № 900/44/00/10-12

Лаборатория долговечности строительных материалов и герметизации

Заведующая лабораторией \_\_\_\_\_ *С.С.* Серебренникова Н.Д.

Телефон (499) 739-30-34

Москва 2011

Регистрационный № \_\_\_\_\_

## Выводы

Результаты работы, выполненной в ГУП «НИИМосстрой», показали, что цветная кладочная сухая смесь ТМ ПЛИТОНИТ является стойкой к воздействию климатических факторов. После 75 циклов воздействий климатических факторов в соответствии с ГОСТ 9.401-91 «Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» (метод 2) и 400 часов УФ-облучения в аппарате искусственной погоды существенных изменений физико-механических показателей и декоративных свойств образцов не наблюдается.

По результатам выполненных ускоренных испытаний срок службы цветной кладочной сухой смеси ТМ ПЛИТОНИТ, торговое название: ПЛИТОНИТ Цветная кладка, составит более 15 лет.

Ведущий инженер



/Е.Л. Жеглова/